



МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

гр.София, 1000, ул. "Г. Бенковски" № 12, тел. 02/922-38-01

Рег. № 25-13-64/25.08.2025 г.
Екз. единствен

ПОКАНА

За

участие в обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 и при условията на чл. 114 от Закона за обществените поръчки и при спазване изискванията, регламентирани в Закон за защита на класифицирана информация, Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицирана информация и Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност

с предмет:

„Проектиране, доставка и изграждане на системи за контрол на физически достъп (алармена система против проникване и система за контрол на достъпа в зона за сигурност) и система осигуряваща пожарна и аварийна безопасност на административните сгради във военни окръжия“

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ЖО УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с необходимостта от изграждане на алармени системи против проникване, системи за контрол на достъпа и пожароизвестителни системи в зоните за сигурност на военно окръжие I степен – гр. Русе и военно окръжие II степен – гр. Шумен, имаме удоволствието да Ви отправим покана за участие в процедура за избор на изпълнител в обществена поръчка, като ни предоставите оферта за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, използвайки един от следните способы за получаване:

- **на хартиен носител на адрес: гр. София, ул. „Георги Бенковски“ № 12, за Централно военно окръжие;**
- **чрез „Система за сигурно електронно връчване“ за Централно военно окръжие.**

I. Предмет на поръчката – „Проектиране, доставка и изграждане на системи за контрол на физически достъп (алармена система против проникване и система за контрол на достъпа в зона за сигурност) и система осигуряваща пожарна и аварийна безопасност на административните сгради разделена на две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Проектиране, доставка и изграждане на системи за контрол на физически достъп (алармена система против проникване

и система за контрол на достъпа в зона за сигурност) в административната сграда на Военно окръжие I степен – гр. Русе“;

Обособена позиция № 2: „Проектиране, доставка и изграждане на система, осигуряваща пожарна и аварийна безопасност в административната сграда на Военно окръжие II степен – гр. Шумен“.

II. Изисквания на възложителя за изпълнение на обществена поръчка.

1. При изпълнението на поръчката се налага достъп до класифицирана информация до ниво „ПОВЕРИТЕЛНО“ на основание т. 20 от Раздел II на Приложение № 1 към чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Необходимо е при изпълнението на обществената поръчка да бъде изготвен технически проект от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с гриф за сигурност „ПОВЕРИТЕЛНО“, съгласно утвърдените от началника на Централно военно окръжие технически задания за всяка обособена позиция, както следва:

1.1. Обособена позиция № 1: „Проектиране, доставка и изграждане на системи за контрол на физически достъп (алармена система против проникване и система за контрол на достъпа в зона за сигурност) техническо задание за военно окръжие I степен – гр. Русе“ с рег. № ЗНК-546/03.06.2025 г.;

1.2. Обособена позиция № 2: „Проектиране, доставка и изграждане на система, осигуряваща пожарна и аварийна безопасност в административната сграда на военно окръжие II степен – гр. Шумен“ с техническо задание рег. № ЗНК-433/18.06.2025 г.

2. Изпълнението на обществената поръчка следва да бъде осъществено при спазване на изискванията, регламентирани в ЗЗКИ, ППЗЗКИ, НОИГИС и задължителните указания на ДКСИ за прилагане на принципите и мерките в областта на индустриалната сигурност.

Изпълнителят трябва да отговаря на следните изисквания, свързани със защита на класифицираната информация:

2.1. Да притежава валидно Удостоверение за сигурност до ниво минимум „ПОВЕРИТЕЛНО“;

2.2. Лицата, непосредствено ангажирани с изпълнението на дейности, налагащи достъп до ниво „ПОВЕРИТЕЛНО“ съгласно Схемата, да притежават валидни разрешения за достъп до класифицирана информация до ниво минимум „ПОВЕРИТЕЛНО“;

2.3. Да има сертифицирана регистратура за класифицирана информация до ниво минимум „ПОВЕРИТЕЛНО“;

2.4. Да има акредитирана самостоятелна комуникационно информационна система (КИС) за обработка на класифицирана информация до ниво минимум „ПОВЕРИТЕЛНО“;

2.5. В случай, че в изпълнението на услугата участват и подизпълнители, то и те трябва да отговарят на тези изисквания.

3. При кандидатстване за изпълнение на поръчката, кандидат-участниците следва да представят на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (гр. София, ул.

„Георги Бенковски“ № 12, Регистратура за неклафицирана информация) заверено копие на:

3.1. валидно удостоверение за сигурност на фирмата до ниво „ПОВЕРИТЕЛНО“;

3.2. валидни разрешения за достъп до класифицирана информация (РДКИ) до ниво „ПОВЕРИТЕЛНО“ на лицата, непосредствено ангажирани с изпълнението на дейности, на ръководните длъжности и на звеното по сигурност на информацията;

3.3. Сертификат на регистратура на класифицирана информация до ниво „ПОВЕРИТЕЛНО“;

3.4. Лицата на ръководни длъжности и на звеното по сигурност на информацията да притежават валидни разрешения за достъп до класифицирана информация до ниво минимум „ПОВЕРИТЕЛНО“, съгласно „Схема на класификация“.

4. Начин на възлагане на поръчката – по реда на чл. 20, ал. 4 и при условията на чл. 114 от ЗОП.

5. Критерий за оценка на предложенията – „най-ниска цена“.

6. Срок за получаване на офертите: 5 (пет) работни дни от датата на изпращане на поканата.

7. Срок на валидност на офертите – 4 (четири) месеца, считано от датата на подадената оферта.

8. Прогнозна стойност.

Общата прогнозна стойност на поръчката за проектиране, доставка и изграждане на системи за контрол на физически достъп (алармена система против проникване и система за контрол на достъпа в зона за сигурност) и система осигуряваща пожарна и аварийна безопасност в административните сгради на ВО I степен – гр. Русе и ВО II степен – гр. Шумен.“ е **40 833.33 лв.** (четиридесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и 0.33 ст.) без ДДС или **49 000.00 лв.** (четиридесет и девет хиляди) лева с ДДС, която включва 2 (две) обособени позиции, в т.ч.

обособена позиция № 1: Проектиране, доставка и изграждане на системи за контрол на физически достъп (алармена система против проникване и система за контрол на достъпа в зона за сигурност) в административната сграда на военно окръжие I степен – гр. Русе“ – **18 333.33 лв.** (осемнадесет хиляди триста тридесет и три лева и 0.33ст.) без ДДС или **22 000.00 лв.** (двадесет и две хиляди) лева с ДДС;

обособена позиция № 2: Проектиране, доставка и изграждане на система, осигуряваща пожарна и аварийна безопасност в административната сграда на военно окръжие II степен – гр. Шумен – **22 500,00 лв.** (двадесет и две хиляди) лева без ДДС или **27 000,00 лв.** (двадесет и седем хиляди) лева с ДДС;

9. Условия и начин на плащане – в лева с ДДС – по банков път, в срок до 30 /тридесет/ дни след представяне на изискуемите по договора платежни документи и приемо – предавателен протокол за извършените дейности.

10. Място на изпълнение и доставка:

Военно окръжие I степен – гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Княжевска” №8
Военно окръжие II степен – гр. Шумен, с адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение“ № 8.

11. Срок за изпълнение на поръчката – 100 (сто) дни от началото на изпълнението на дейностите.

11.1. За начало на изпълнението на дейностите се счита 3 (три) работни дни, след подписване на договор за изпълнение на поръчката.

11.2. В хода на изпълнение на обществената поръчка, избраният изпълнител ще има достъп до зони за сигурност клас II, както и при изпълнение на дейности по гаранционна и следгаранционна поддръжка на изградените системи за сигурност и съгласуван списък със специализирани дирекции „В“ – ДАНС на лицата, които фактически ще изпълняват горепосочените дейности.

12. Кандидат-участниците да представят ценовото си предложение и по двете обособени позиции. Не се допускат варианти

Приложение:

1. Техническо задание с рег. № ЗНК-546/03.06.2025 г. за Военно окръжие I степен – гр. Русе

2. Техническо задание с рег. № ЗНК-433/18.06.2025 г. Военно окръжие II степен – гр. Шумен

НАЧАЛНИК НА ЦЕНТРАЛНО ОКО
ПОЛКОВНИК

Подписът е заличен на
основание чл. 37 от ЗОП
във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД

НО ОКО
БОРГИ ГЕОРГИЕВ

22.08.2025 г.



МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

гр. София, 1000, ул. "Г. Бенковски" № 12, тел. 02/922-38-01

Рег. № ЗНК-433 18.06.2025 г.

Екз. единствен

Копие №

УТВЪРЖДАВАМ:

НАЧАЛНИК НА Ц

ПОЛКОВНИК

Подписът е заличен на
основание чл. 37 от ЗОП
във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД
18.06.2025 г.

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

18.06.2025 г.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Обект: Административна сграда – Военно окръжие - гр. Шумен, адрес
пл. Освобождение № 8

Предмет на поръчката: Проектиране, доставка и изграждане на системи за контрол на физическия достъп – (алармена система против проникване, система за контрол на достъпа в зона за сигурност) и система осигуряваща пожарна и аварийна безопасност на административната сграда.

Гр. Шумен, 2025 г.

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

За изпълнение на изискванията на „Наредба за системата от мерки, способности и средства за физическата сигурност на класифицираната информация” в административна сграда на Военно окръжие Шумен, ще се изграждат системи за контрол на физическия достъп – (алармена система против проникване и система за контрол на достъпа в зона за сигурност) и система осигуряваща пожарна и аварийна безопасност на административната сграда до „**ПОВЕРИТЕЛНО**”.

ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА.

Предмет на настоящата поръчка е:

1. Избор на доставчик за проектиране, доставка и изграждане в сградата на Военно окръжие II степен на адрес гр. Шумен, пл. Освобождение № 8:

1.1. Алармена система против проникване за:

- помещение № 106 (подход към 107, 108, 108а и 109-регистратура);
- входна врата на етаж 1 и вътрешно коридорно пространство към помещение № 106 на административната сграда.

1.2. Система за контрол на достъпа:

- на входната врата на административната на окръжието от към вътрешният двор и помещение 106;
- 2 входни врати на етаж 1 (за подход към района на ВО южно от пешеходна зона и северно от вътрешен двор).

1.3. Пожароизвестителна система за :

- на помещения №№ 100, 101, 101а, 106, 107, 108, 108а, 109 на етаж 1;
- на помещения №№ 200, 201, 202, 203, 212, 213, 214, 215 на етаж 2 и 2 бр. стълбищни пространства към 2 и 3 етажи;
- на помещения №№ 302, 307, 314, 315, 316, 317 на етаж 3.

2. Проектиране, доставка и изграждане на:

- алармена система против проникване;
- система за контрол на достъпа;
- пожароизвестителна система.

2.1. АЛАРМЕНА СИСТЕМА ПРОТИВ ПРОНИКВАНЕ (АСПП).

Нивото на техническите средства на системата трябва да отговарят на изискванията за тип 2 по „Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация”.

2.1.1. Изисквания:

- двустепенна вътрешна АСПП - контрол на вратите с МКД, прозорците с МКД и акустични детектори, и обема на помещенията с необходимия брой ПИР;
- предаването на сигналите да се извършва по проводна линия;
- възможност за работа на батерии над 24 часа;
- непрекъсваемо захранване (UPS);
- звуковата сигнализация на обекта да се осъществи със сирена при дежурния;

- устройството за управление и индикация има над 500 събития енергонезависима памет и се дели на не по-малко от 2 групи;
- не се допуска свързване на повече от два еднотипни охранителни детектора в зона;
- мониторинг на състоянието на системата от дежурния.

2.1.2. Ограничения:

- сигналите не се предават до център за мониторинг по радиоканал;
- не се монтират вибрационни детектори на пода, тавана и стените;
- не се монтират микровълнови детектори за архив;
- не се монтират сеизмични детектори на металните каси.

2.2. СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА (СКД).

Нивото на техническите средства на системата трябва да отговарят на изискванията за тип 2 по „Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация”.

2.2.1. Изисквания:

- контрол на физическия достъп се осъществява на 2 входни врати на 1 етаж (при подход към ВО от пешеходна зона и вътрешен двор) на 1 външна входна врата към административната сграда от вътрешен двор;
- за контрол на физическия достъп тип 2 се използва автоматична електронна система за контрол към помещение № 106, на 1 етаж на административната сграда;
- да отговаря на изискванията съгласно стандартите на БДС EN 50 113-1;
- мониторинг на състоянието на системата от дежурния по военно окръжие;
- предоставяне на необходимия брой карти (чипове) за достъп, съгласно броя на служителите от военното окръжие – до 50 броя.

2.3. СИСТЕМА ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТИЯВАНЕ – компонентите за изграждане на пожароизвестителната система да са в съответствие с частите от БДС EN – 54.

2.3.1. Изисквания:

- компонентите за изграждане на пожароизвестителните системи да са в съответствие с частите от БДС EN – 54, като проектирането се извършва при спазване препоръките, записани в EN – 54, част 14;
- границата на огнеустойчивост за всички конструктивни елементи и продуктите, регламентирани в Методиката, се определят по БДС 6316 – 81 или EN 1363;
- групите на горимост на използваните материали се определят по действащите в Р. България БДС и БДС EN;
- възможност за работа на батерии над 24 часа;
- непрекъсваемо захранване (UPS).

3. Допълнителни изисквания:

- за всички съставни части да се представят сертификати за съответствие на SECURITY GRADE 2;

- да се запазят оригиналните опаковки с листовките за вложените части;
- вложените материали и технически средства да са нови, неупотребявани и неретикулирани;
- обучение на служителите за работа със системите за контрол на физическия достъп – (алармена система против проникване и система за контрол на достъпа в зона за сигурност) и системата осигуряваща пожарна и аварийна безопасност;
- настройка, конфигуриране и пускане на системите в действие;
- изпълнителят предоставя на технически проекти, съгласно текстовете на Методиката на ДКСИ с гриф за сигурност „Поверително“;
- изпълнителят да осигури и извърши 72 (седемдесет и два) - часови приемни изпитвания;
- изпълнителят трябва да представи копия на валидни разрешения за достъп до класифицирана информация до ниво не по-ниско от „ПОВЕРИТЕЛНО“ за служителите;
- изпълнителят да представи изградените системи за контрол на физическия достъп – (алармена система против проникване и система за контрол на достъпа в зона за сигурност) за сертифициране на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“;
- при установено несъответствие изпълнителят да отстрани за своя сметка всички забележки и препоръки дадени от компетентния орган в процеса на сертифициране;
- заплащането за извършената услуга по изграждането на системите за контрол на физическия достъп – (алармена система против проникване и система за контрол на достъпа в зона за сигурност) ще бъде извършено след сертифициране от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“.

4. Забележка: С оглед оптимизиране и минимизиране на разходите по предмета на поръчката предлагам, при възможност и ако не е в противоречие на нормативно изискуемите параметри за системите, да се инсталират интегрирани такива (АСПП, СКД и система за пожароизвестяване) ползващи един и същ ресурс (компоненти, консумативи, захранване на батерия, UPS и др.).

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Приложение № 1: „Схеми на разположението и размери на помещенията в административната сграда на Военно окръжие II степен гр. Шумен, в които ще се изграждат системи за контрол на физическия достъп – (алармена система против проникване и система за контрол на достъпа в зона за сигурност) и система осигуряваща пожарна и аварийна безопасност“, от 2 (два) листа, несъдържащи класифицирана информация.

**НАЧАЛНИК НА ВОЕННО
ПОДПОЛКОВНИК**


Подписът е заличен на
основание чл. 37 от ЗОП
във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД

**II СТЕПЕН - ШУМЕН
ОГНЯН МАРКОВ**
06.2025 г.

СХЕМИ

на разположението и размери на помещенията в административната сграда на Военно окръжие II степен гр. Шумен, в които ще се изграждат системи за контрол на физическия достъп – (алармена система против проникване и система за контрол на достъпа в зона за сигурност) и система осигуряваща пожарна и аварийна безопасност


1. Помещения на ЕТАЖ №1 (кота +0.00) в административна сграда и сграда за подход към ВО



Помещения с номера 100; 101 и 101а са с размери:

- № 100: L- 410 В -190
- № 101: L- 220 В -190
- № 101а: L- 210 В -190


2. Помещения в сгради на ЕТАЖ № 2



Помещения с номера 200; 201 и 202 са с размери:

- № 200: L- 780 В- 440
- № 201: L- 400 В- 440
- № 202: L- 570 В- 460
- № 202: L- 200 В- 160
- № 212: L- 570 В- 460
- № 213: L- 570 В- 460
- № 214: L- 480 В- 415
- № 215: L-425 В- 660

3. Помещения в сгради на ЕТАЖ № 3



Помещения с номера 307; 314; 315; 316; 317 са с размери:

- № 307: L- 1200 В-1630
- № 314: L- 570 В- 460
- № 315: L- 570 В- 460
- № 316: L- 480 В- 415
- № 317: L- 660 В- 425

Забележка: Размерите са в сантиметри.



ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ I СТЕПЕН – РУСЕ

гр. Русе, 7000, ул. „Княжеска“ № 8, тел. 082/83-48-17

Рег. № ЗНВ-546 16.06.2025 г.


Екз. единствен

Копие №

УТВЪРЖДАВАМ:

НАЧАЛНИК НА ЦЕНТРАЛНО

ПОЛКОВНИК



ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ОРГИ ГЕОРГИЕВ

16.06.2025 г.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Обект: Административна сграда – Военно окръжие I степен – Русе,
адрес: гр. Русе, 7000, ул. „Княжеска“ № 8

Предмет на поръчката: Проектиране, доставка и изграждане на системи за контрол на физическия достъп – (алармена система против проникване и система за контрол на достъпа в зона за сигурност).

гр. Русе, 2025 г.

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

За изпълнение на изискванията на „Наредба за системата от мерки, способности и средства за физическата сигурност на класифицираната информация“ в административна сграда на Военно окръжие I степен – Русе ще се изграждат системи за контрол на физическия достъп (алармена система против проникване и система за контрол на достъпа в зона за сигурност) до ниво „**ПОВЕРИТЕЛНО**“.

1. ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА.

Предмет на настоящата поръчка е избор на доставчик за проектиране, доставка и изграждане в сградата на Военно окръжие I степен – Русе на адрес: гр. Русе, 7000, ул. „Княжеска“ № 8 на:

- алармена система против проникване - за помещения № 6 и № 22;
- система за контрол на достъпа – на междинната врата, непосредствено до дежурната стая.

2. ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА:

- алармена система против проникване;
- система за контрол на достъпа – на междинната врата, непосредствено до дежурната стая.

2.1. АЛАРМЕНА СИСТЕМА ПРОТИВ ПРОНИКВАНЕ (АСПП).

Нивото на техническите средства на системата трябва да отговарят на изискванията за тип 2 по „Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация“.

2.1.1. Изисквания:

- двустепенна вътрешна АСПП - контрол на вратите с МКД, прозорците с МКД и акустични детектори и обема на помещенията с необходимия брой ПИР;
- предаването на сигналите да се извършва по проводна линия;
- възможност за работа на батерии над 24 часа;
- непрекъсваемо захранване (UPS);
- звуковата сигнализация на обекта да се осъществи със сирени – по една отвън на помещения № 6 и № 22 и една при дежурния;
- устройството за управление и индикация има над 500 събития енергонезависима памет и се дели на не по-малко от 2 групи;
- не се допуска свързване на повече от два еднотипни охранителни детектора в зона;
- мониторинг на състоянието на системата от дежурния.

2.1.2. Ограничения:

- сигналите не се предават до център за мониторинг по радиоканал;
- не се монтират вибрационни детектори на пода, тавана и стените;
- не се монтират микровълнови детектори за архив.
- не се монтират сеизмични детектори на металните каси.

2.2. СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА (СКД).

Нивото на техническите средства на системата трябва да отговарят на изискванията за тип 2 по „Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация“.

2.2.1. Изисквания:

- контрол на физическия достъп тип 2 да се използва автоматична електронна система за контрол на междинната врата, непосредствено до дежурната стая с възможност за доразвиване;
- да отговаря на изискванията съгласно стандартите на БДС EN 50 113-1;
- мониторинг на състоянието на системата от дежурния по военно окръжие;
- предоставяне на необходимия брой карти (чипове) за достъп, съгласно броя на служителите от военното окръжие – 45 (четиридесет и пет) броя.

3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

- за всички съставни части да се представят сертификати за съответствие на SECURITY GRADE 2;
- да се запазят оригиналните опаковки с листовките за вложените части;
- вложените материали и технически средства да са нови, неупотребявани и нередицирани;
- обучение на служителите за работа със системите за контрол на физическия достъп – (алармена система против проникване и система за контрол на достъпа в зона за сигурност);
- настройка, конфигуриране и пускане на системите в действие;
- изпълнителят предоставя на технически проекти, съгласно текстовете на Методиката на ДКСИ с гриф за сигурност „Поверително“;
- изпълнителят да осигури и извърши 72 (седемдесет и два) - часови приемни изпитвания;
- изпълнителят трябва да представи копия на валидни разрешения за достъп до класифицирана информация до ниво не по-ниско от „ПОВЕРИТЕЛНО“ за служителите;
- изпълнителят да представи изградените системи за контрол на физическия достъп – (алармена система против проникване и система за контрол на достъпа в зона за сигурност) за сертифициране на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“;
- при установено несъответствие изпълнителят да отстрани за своя сметка всички забележки и препоръки дадени от компетентния орган в процеса на сертифициране;
- заплащането за извършената услуга по изграждането на системите за контрол на физическия достъп – (алармена система против проникване и система за контрол на достъпа в зона за сигурност) ще бъде извършено след сертифициране от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Схема на разположението и размери на помещенията в административната сграда на Военно окръжие I степен – Русе, в което ще се изграждат системи за контрол на физическия достъп (алармена система против проникване и система за контрол на достъпа в зона за сигурност) – от 1 (един) лист, съдържащ неклафицирана информация.

НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ I СТЕПЕН – РУСЕ
ПОЛКОВНИК



ВАСИЛ ПЕТРОВ

03.06.2025 г.

ЗАПОВЕД ЗА ЗАМЕСТВАНЕ
№ РД - 177/30.05.2025 г.
от 02.06.2025 г. до 06.06.2025 г.
подп. Росен Михайлов

Приложение №1

Схема на разположението и размери на помещенията в административната сграда на Военно окръжие I етепен – Русе, в което ще се изграждат системи за контрол на физическия достъп (алармена система против проникване и система за контрол на достъпа в зона за сигурност)

